

Data de Publicação: 10/12/2020 13:59

Identificação Conta	
Local de Coleta: THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO	
Endereço: PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil	
Contato: THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO	Email: -
Cliente / Solicitante: ODEON COMPANHIA TEATRAL	

Nº Amostra: 96811-1/2020.0 - Teatro - Alimentação	
Foto não disponível	Tipo de Amostra: Água de Alimentação
	Data Coleta: 26/11/2020 00:00

Resultados Analíticos

Amostragem					
Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	6,6	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	26/11/2020
Condutividade	62 µS/cm	7	6	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	26/11/2020

Físico-Químicos					
Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Dureza Total	52 mg/L	8	4	SMWW 23ª ed. - Método 2340 C	07/12/2020
Alcalinidade Total	28 mg.CaCO ₃ /L	4	3	SMWW 23ª ed. - Método 2320 B	07/12/2020
Ferro	0,23 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	07/12/2020
Cloretos	14 mg/L	8	2	SMEWW 4500-Cl B, 23ª Ed.	07/12/2020

Notas
Este Relatório de Ensaios só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados. Plano de Amostragem conforme POP-012. As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: d3433ffe89d1468296f120953ae2b85dA validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.