

Data de Publicação: 27/01/2021 16:19

Identificação Conta**Local de Coleta:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Endereço:** PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil**Contato:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Email:** -**Cliente / Solicitante:** ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA**Nº Amostra: 3549-1/2021.0 - Theatro - Condensada****Tipo de Amostra:** Água Condensada**Data Coleta:** 15/01/2021 10:11**Resultados Analíticos****Amostragem**

Análise	Resultado	AC (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	7,4	5,5 - 9,0	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	15/01/2021
Condutividade	653 µS/cm	Máx. 3500 µS/cm	7	59	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	15/01/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	AC (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Dureza Total	136 mg/L	Máx. 500 mg/L	8	10	SMWW 23ª ed. - Método 2340 C	19/01/2021
Alcalinidade Total	64 mg.CaCO ₃ /L	Máx. 500 mg.CaCO ₃ /L	4	6	SMWW 23ª ed. - Método 2320 B	19/01/2021
Ferro	0,25 mg/L	Máx. 2 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	18/01/2021
Cloretos	142 mg/L	Máx. 350 mg/L	8	16	SMEWW 4500-Cl B, 23ª Ed.	19/01/2021
Sílica	25,6 mg/L	Máx. 150 mg/L	2,7	-	SMWW 23ª ed. - Método 4500-SiO ₂	18/01/2021
Fosfato	35,5 mg/L	Mín. 1 mg/L	1,0	-	SMEWW 4500-P C, 23ª Ed.	18/01/2021

Especificações**AC (Conforlab):** Padrão Conforlab Condensada**Interpretações**

De acordo com os parâmetros estabelecidos pela Conforlab Engenharia Ambiental, os resultados atendem aos critérios de aceitação.

Notas

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.

Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: f4ed26cef2f54d819d1e13380e199b8b

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.