

Data de Publicação: 16/02/2021 15:33

Identificação Conta**Local de Coleta:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Endereço:** PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil**Contato:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Email:** -**Cliente / Solicitante:** ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA**Nº Amostra: 9723-1/2021.0 - Theatro - Gelada****Tipo de Amostra:** Água Gelada**Data Coleta:** 05/02/2021 11:42**Resultados Analíticos****Amostragem**

Análise	Resultado	AG (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	10,6	8,0 - 10,5	-	0,3	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	05/02/2021
Condutividade	1416 µS/cm	Máx. 5000 µS/cm	7	129	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	05/02/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	AG (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Ferro	< 0,10 mg/L	Máx. 2 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	09/02/2021
Nitrito	126 mg/L	Mín. 40 mg/L	9	-	Hach - 8153	12/02/2021

Especificações**AG (Conforlab):** Padrão Conforlab Água Gelada**Interpretações**

De acordo com os parâmetros estabelecidos pela Conforlab Engenharia Ambiental, o(s) resultado(s) não atende(m) ao critério de aceitação para o(s) parâmetro(s) pH. O índice de pH na faixa em que se encontra não irá causar problemas para o sistema.

Notas

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.
Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.
Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário: (UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: 685281d979cb470baadc419b1277b96fA validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Publicação: 16/02/2021 15:33

Identificação Conta**Local de Coleta:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Endereço:** PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil**Contato:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Email:** -**Cliente / Solicitante:** ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA**Nº Amostra: 9722-1/2021.0 - Theatro - Condensada****Tipo de Amostra:** Água Condensada**Data Coleta:** 05/02/2021 11:38**Resultados Analíticos****Amostragem**

Análise	Resultado	AC (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	7,6	5,5 - 9,0	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	05/02/2021
Condutividade	634 µS/cm	Máx. 3500 µS/cm	7	58	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	05/02/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	AC (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Dureza Total	120 mg/L	Máx. 500 mg/L	8	8	SMWW 23ª ed. - Método 2340 C	08/02/2021
Alcalinidade Total	60 mg.CaCO ₃ /L	Máx. 500 mg.CaCO ₃ /L	4	6	SMWW 23ª ed. - Método 2320 B	08/02/2021
Ferro	0,34 mg/L	Máx. 2 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	08/02/2021
Cloretos	113 mg/L	Máx. 350 mg/L	8	12	SMEWW 4500-Cl B, 23ª Ed.	08/02/2021
Sílica	49,8 mg/L	Máx. 150 mg/L	2,7	-	SMWW 23ª ed. - Método 4500-SiO ₂	08/02/2021
Fosfato	25,9 mg/L	Mín. 1 mg/L	1,0	-	SMEWW 4500-P C, 23ª Ed.	08/02/2021

Especificações**AC (Conforlab):** Padrão Conforlab Condensada**Interpretações**

De acordo com os parâmetros estabelecidos pela Conforlab Engenharia Ambiental, os resultados atendem aos critérios de aceitação.

Notas

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.

Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: 6318a94f92c54362bdf98e6f3e902b83

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.

Data de Publicação: 16/02/2021 15:33

Identificação Conta**Local de Coleta:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Endereço:** PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil**Contato:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Email:** -**Cliente / Solicitante:** ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA**Nº Amostra: 9724-1/2021.0 - Teatro - Alimentação****Tipo de Amostra:** Água de Alimentação**Data Coleta:** 05/02/2021 11:40**Resultados Analíticos****Amostragem**

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	7,8	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	05/02/2021
Condutividade	116 µS/cm	7	11	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	05/02/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Dureza Total	60 mg/L	8	4	SMWW 23ª ed. - Método 2340 C	08/02/2021
Alcalinidade Total	456 mg.CaCO3/L	4	46	SMWW 23ª ed. - Método 2320 B	08/02/2021
Ferro	7,86 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	08/02/2021
Cloretos	28 mg/L	8	3	SMEWW 4500-Cl B, 23ª Ed.	08/02/2021

Notas

Este Relatório de Ensaios só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.

Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: 878d12abe783455f9c93a4467b053ac2A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.