

Data de Publicação: 16/07/2021 14:27

Identificação Conta**Local de Coleta:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Endereço:** PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil**Contato:** STEFAN SALEJ GOMES**Email:** stefan.gomes@theatromunicipal.org.br**Cliente / Solicitante:** SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA**Nº Amostra: 59345-1/2021.0 - Theatro Municipal - Gelada****Tipo de Amostra:** Água Gelada**Data Coleta:** 02/07/2021 16:05**Resultados Analíticos****Amostragem**

Análise	Resultado	AG (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	9,0	8,0 - 10,5	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	02/07/2021
Condutividade	2688 µS/cm	Máx. 5000 µS/cm	7	245	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	02/07/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	AG (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Ferro	0,34 mg/L	Máx. 2 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	06/07/2021
Nitrito	756 mg/L	Mín. 40 mg/L	9	-	Hach - 8153	06/07/2021

Especificações**AG (Conforlab):** Padrão Conforlab Água Gelada**Interpretações**

De acordo com os parâmetros estabelecidos pela Conforlab Engenharia Ambiental, os resultados atendem aos critérios de aceitação.

Notas

Este Relatório de Ensaios só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.

Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário: (UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: 8036e0c241514661b003d325fdd4fb83A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.

Data de Publicação: 16/07/2021 14:27

Identificação Conta**Local de Coleta:** THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Endereço:** PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil**Contato:** STEFAN SALEJ GOMES**Email:** stefan.gomes@theatromunicipal.org.br**Cliente / Solicitante:** SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA**Nº Amostra: 59346-1/2021.0 - Theatro Municipal - Condensada****Tipo de Amostra:** Água Condensada**Data Coleta:** 02/07/2021 16:09**Resultados Analíticos****Amostragem**

Análise	Resultado	AC (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	8,2	5,5 - 9,0	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	02/07/2021
Condutividade	923 µS/cm	Máx. 3500 µS/cm	7	84	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	02/07/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	AC (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Dureza Total	164 mg/L	Máx. 500 mg/L	8	11	SMWW 23ª ed. - Método 2340 C	06/07/2021
Alcalinidade Total	72 mg.CaCO ₃ /L	Máx. 500 mg.CaCO ₃ /L	4	7	SMWW 23ª ed. - Método 2320 B	06/07/2021
Ferro	0,30 mg/L	Máx. 2 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	06/07/2021
Cloretos	149 mg/L	Máx. 350 mg/L	8	16	SMEWW 4500-Cl B, 23ª Ed.	06/07/2021
Sílica	56,7 mg/L	Máx. 150 mg/L	2,7	-	SMWW 23ª ed. - Método 4500-SiO ₂	06/07/2021
Fosfato	10,1 mg/L	Mín. 1 mg/L	1,0	-	SMEWW 4500-P C, 23ª Ed.	06/07/2021

Especificações**AC (Conforlab):** Padrão Conforlab Condensada**Interpretações**

De acordo com os parâmetros estabelecidos pela Conforlab Engenharia Ambiental, os resultados atendem aos critérios de aceitação.

Notas

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.

Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário: (UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: 94d8d0c1bcd3425090ba7f570259813c

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylmsweb.com.

Data de Publicação: 16/07/2021 14:27

Identificação Conta

Local de Coleta: THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO


Endereço: PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil

Contato: STEFAN SALEJ GOMES

Email: stefan.gomes@theatromunicipal.org.br

Cliente / Solicitante: SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

Nº Amostra: 59347-1/2021.0 - Theatro Municipal - Alimentação



Tipo de Amostra: Água de Alimentação

Data Coleta: 02/07/2021 16:10

Resultados Analíticos

Amostragem

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	7,8	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	02/07/2021
Condutividade	123 µS/cm	7	11	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	02/07/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Dureza Total	28 mg/L	8	2	SMWW 23ª ed. - Método 2340 C	06/07/2021
Alcalinidade Total	24 mg.CaCO3/L	4	2	SMWW 23ª ed. - Método 2320 B	06/07/2021
Ferro	0,51 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	06/07/2021
Cloretos	< 8 mg/L	8	1	SMEWW 4500-Cl B, 23ª Ed.	06/07/2021

Notas

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.

Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: 3ae492ce2b804ef5be441b148ca0eaceA validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.