

Data de Publicação: 09/09/2021 13:52

Identificação Conta

Local de Coleta: THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Endereço: PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N - VILA MARIANA - São Paulo - São Paulo - Brasil

Contato: STEFAN SALEJ GOMES

Email: stefan.gomes@theatromunicipal.org.br

Cliente / Solicitante: SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

Nº Amostra: 81109-1/2021.0 - Theatro Municipal - Gelada

Tipo de Amostra: Água Gelada

Data Coleta: 03/09/2021 10:41

Resultados Analíticos**Amostragem**

Análise	Resultado	AG (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	9,8	8,0 - 10,5	-	0,2	SMWW 23ª ed. - Método 4500 H-B	03/09/2021
Condutividade	2952 µS/cm	Máx. 5000 µS/cm	7	269	SMWW 23ª ed. - Método 2510 B	03/09/2021

Físico-Químicos

Análise	Resultado	AG (Conforlab)	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Ferro	0,43 mg/L	Máx. 2 mg/L	0,10	-	SMEWW 3500 Fe, 23ª Ed.	06/09/2021
Nitrito	658 mg/L	Mín. 40 mg/L	9	-	Hach - 8153	06/09/2021

Especificações

AG (Conforlab): Padrão Conforlab Água Gelada

Interpretações

De acordo com os parâmetros estabelecidos pela Conforlab Engenharia Ambiental, os resultados atendem aos critérios de aceitação.

Notas

Este Relatório de Ensaios só pode ser reproduzido na sua forma integral. Reproduções parciais devem ser previamente autorizadas pelo Conforlab, e os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada.

Conforme previsto na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a regra de decisão da Conforlab é expressar os resultados obtidos comparando-os com as especificações das normas (quando existente), sem contemplar o valor da incerteza de medição para avaliação da conformidade dos resultados.

Plano de Amostragem conforme POP-012.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília



Carlos Ronaldo
Químico Responsável
CRQ-IV: 04253001

Chave de Validação: 6a52daaf1a2b4ab091c32cc7d91d96a3A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.