

Saneamento de Dúvidas

Item 6

Gás Refrigerante.

Quem será responsável pelo fornecimento? A CONTRATANTE (Sustenidos) ou a CONTRATADA (prestadora de serviços de manutenção) ?

R: A CONTRATANTE é responsável pelo fornecimento do Gás refrigerante.

Estamos entendendo que a responsabilidade pela guarda dos gases é da CONTRATADA.

R: Sim, a CONTRATADA é responsável pelo acondicionamento de todos os materiais fornecidos pela CONTRATANTE.

O fornecimento do material pela CONTRATADA ocorrerá quando houver necessidade e haverá cobrança específica.

R: A CONTRATADA é responsável apenas pela aquisição dos materiais de insumos básicos.

Ou seja, gases refrigerantes NÃO são itens de insumos básicos e, portanto, NÃO estarão incluídos no preço mensal dos serviços.

Nosso entendimento está correto?

R: Exato, os gases refrigerantes NÃO são itens de insumos básicos e, portanto, NÃO estarão incluídos no preço mensal dos serviços.

Item 5

Materiais de aplicação (relaciona lâmpadas, filtro de ar condicionado, etc.) como fornecimento da CONTRATANTE.

R: Sim

Entendemos que gases refrigerantes também são itens de aplicação.

R: Sim

Desengraxantes, produtos de limpeza, metasil, são considerados material de consumo, assim como estopas, panos de limpeza, fita isolante, veda rosca, etc.

Nosso entendimento está correto?

R: Com exceção do metasil, sim os produtos de limpeza básica são considerados materiais de consumo.

TRATAMENTO QUÍMICO DAS ÁGUAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

No Edital NÃO há qualquer referência a esses trabalhos, que são extremamente importantes.

R: Temos um contrato com uma empresa que faz o tratamento químico das águas do sistema de ar condicionado mensalmente. A CONTRATADA acompanha a equipe e o trabalho executado pela empresa de tratamento químico das águas do sistema de ar condicionado.

A CONTRATANTE tem contrato específico com empresa especializada de análise e de tratamento da água de condensação e da água gelada?

R: Sim.

Se NÃO houver essa contratação, ela deverá ser considerada no fornecimento dos serviços como subcontratação?

R: Sim, temos contrato específico com empresa especializada de análise e tratamento das águas do sistema de ar condicionado.

8. A Proponente deverá fornecer os filtros dos Bebedouros de água potável? Se sim, favor informar as quantidades e especificações dos equipamentos por localidade?

R: Não, a CONTRATADA é responsável por fornecer os filtros de água potável.

Especificações: refil para purificadores de água planeta água para bebedouro universal cód. 1012 modelo k40c, k40i, k40cc, k40ci e refil para purificadores de água refrigerados (filtros flex flow tripla filtração).

9. Informar o comprimento total em metro linear (m) dos dutos de ar-condicionado por localidade para orçamento do serviço especializado de Limpeza dos Dutos.

R: Devida a ausência do projeto completo de climatização, não é possível informar a metragem dos dutos exata, mas são aproximadas 400 metros lineares. Para fins de orçamento, se preferir, pode informar apenas o valor do metro linear (R\$/ml) para a limpeza.