

Saneamento de Dúvidas

1. No item Recursos Ferramentais, é solicitado que a contratada forneça andaime, para as atividades. Poderia esclarecer:

Qual tipo de andaime é utilizado?

R: Andaime tubular com guarda corpo, sapata e rodízio e plataforma. Direções utilizadas: 1x1m 5m de altura; 1,5x1,5m 10m altura; 2x2m 16m de altura;

A periodicidade de utilização?

R: Mensal

A altura máxima já montada pela empresa atual?

R: 16 metros de altura.

2. Ainda no Item andaime, notamos que no efetivo solicitado não existe o profissional montador de andaime, poderia esclarecer como é feito hoje?

R: A equipe (qualquer profissional com NR35) interna monta sempre que necessário.

3. Limpeza de dutos de ar condicionado. Para que possamos cotar esse serviços precisamos da informação da metragem linear total de dutos por instalação.

R: Temos aproximados 400 metros lineares de dutos de ar condicionado.

4. CPDA. O fornecimento desse serviços está por conta da contratada com uma valor a parte, para que possamos orçar esse serviços precisamos do número de pontos de verificação dos prédios

R: O SPDA (laudos, relatórios e manutenção) é mantido pela CONTRATADA, o valor está embutido no custo mensal e a equipe de engenharia emite anualmente a ART.

5. Foi informado que a limpeza das caixas de gordura é de responsabilidade da Contratada. No caso do descarte a destinação do resíduo é de responsabilidade do Contratante, isto está correto?

R: Não, é de responsabilidade da CONTRATADA. Se necessário, a CONTRATADA pode terceirizar o serviço.

6. A contratada poderá utilizar a rede Wifi do complexo para suas atividades, uma vez que estaremos utilizando notebook?

R: Sim, dispomos de rede wifi pública. Se necessário, a CONTRATADA pode contratar internet extra para as oficinas e postos de trabalho da equipe administrativa.

7. Seria possível passar uma lista dos consumíveis utilizados nos últimos 6 meses?

R: Fita isolante (preta, vermelha, verde em pvc e preta de alta fusão); Fita teflon; Pincel; Rolo para pintura (lã baixa, lã alta e de espuma); Caçamba de pintura; Maseira 30 litros; Saco alvejado branco (para limpeza);

8. Chamados em Emergência. Poderia informar a quantidade de chamados fora do horário e qual a modalidade, nos últimos 6 meses?

R: Temos postos 24 horas para atender os chamados emergências. Caso a equipe interna não consiga atender, a CONTRATADA deve atender no prazo de até 2 horas o chamado. Nos últimos 6 meses, tivemos 3 chamados referente a cabine primária por falta de fase e falha nos disjuntores de alta e média tensão.