

Respostas a questionamentos recebidos.

1. Disponibilização dos projetos em dwg, para a perfeita conferência dos quantitativos.

Resposta: Anexo compartilhado.

2. Existe uma lista de quantidades para conferência dos projetos?

Resposta: Não existe

3. A infraestrutura e alimentação dos amplificadores de sinal (roteadores), interfaces de sirene, central de alarme fazem parte do escopo de fornecimento do “ATO CONVOCATÓRIO Nº. 043-22”, ou serão executadas pela equipe de manutenção do Theatro Municipal de São Paulo com a supervisão da contratada?

Resposta: Toda a infraestrutura necessária para a entrega do sistema em funcionamento deverá / estão sob escopo da contratada.

4. Foi disponibilizado um projeto básico para levantamento e conferência dos quantitativos, mas no item **9. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**, parágrafo 9.1. É de responsabilidade da CONTRATADA desenvolver e aprovar com o CONTRATANTE, antes da execução, um projeto executivo e/ou de fabricação referente ao sistema de detecção e alarme que será fornecido e instalado, faz parte do escopo da contratada o fornecimento de projeto executivo?

Resposta: Sim, antes da execução, se faz necessária a conferência do projeto no local para a realização de ajustes prévios que deverão ser considerados, se necessário, neste projeto executivo/fabricação, a ser aprovado pela contratante, para que a execução seja de fato funcional.

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP

5. Deverá ser considerado no escopo o monitoramento das bombas de hidrante e de sprinklers?

Resposta: Sim.

6. Deverá ser considerado no escopo o monitoramento das válvulas de governo (VGA's)?

Resposta: Sim.

7. Deverá ser considerado no escopo o fornecimento de painel sinótico?

Resposta: Sim.

8. Deverá ser considerado no nosso escopo além da central de alarme de incêndio, as repetidoras de alarme de incêndio que constam em projeto?

Resposta: Sim.

9. No sistema sem fio temos um sistema de gestão chamado de software Guardião, devemos considerar em nosso escopo esse sistema?

Resposta: Por favor, apresentar a proposta de valor de maneira apartada, se tratando de um diferencial ou se tratando de um item não obrigatório para a entrega do sistema em funcionamento e/ou atendendo o CBSP.

10. Para os eletroímãs devemos considerar comandos para abertura e/ou fechamento dos eletroímãs?

Resposta: Sim.

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP